



Wejherowo, dnia 04.07.2024r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.306.2024.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI Nr 79/24**

za okres I-VI 2024r.

dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2024-01-02	TL/W/0001/2024*	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2024-02-05	TL/W/0162/2024, 70097/24/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 24**
2024-02-21	TL/W/0262/2024*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
2024-02-26	LBSK.46.2024	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2024-03-12	TL/W/0360/2024*	SUW Cedron
2024-03-19	TL/W/0390/2024*	Wejherowo, ul. Gdańska 30**
2024-04-09	TL/W/0479/2024*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
2024-04-15	LBSK.122.2024	Wejherowo, ul. Przemysłowa, baza PEWIK**
2024-04-25	TL/W/0569/2024*	Wejherowo, ul. Marynarki Wojennej 54**
2024-05-07	TL/W/0597/2024*	Wejherowo, ul. Przemysłowa, baza PEWIK**
2024-05-22	TL/W/067/2024*	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2024-06-10	711A/521/24, 711N/521/24	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
2024-06-19	TL/W/0810/2024*	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Wejherowo

UZASADNIENIE

W okresie 02.01.2024r. – 19.06.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody. Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, srebro, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, indeks nadmanganianowy, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2- dichloroetan, Σ THM, twardość, magnez, wapń, miedź, akryloamid, bromiany, epichlorohydrynę, OWO, pestycydy chloroorganiczne.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo.

Woda z wodociągu publicznego Wejherowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Dokument
podpisany przez
Zdzisław Westa,
PSSE w
Wejherowie
Data: 2024.07.04
13:51:25 CEST

p.o. Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Wejherowie

Zdzisław Westa

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3. a/a

Zdzisław Westa
Porozumienie
07.07.24

PODINSPIRATOR

Katarzyna Wencel